

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ128.RU.C00790

Срок действия с 27.07.2023 по 26.07.2026

№ 1161029

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.128 от 14.12.2022 года.

ПРОДУКЦИЯ Расходомеры – счетчики газа ультразвуковые Turbo Flow UFG
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
26.51.52.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012, ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012, ГОСТ ИЕС 61508-3-2018,
ГОСТ Р МЭК 61508-6-2012 Применение в системах, связанных с безопасностью
УПБ (SIL) 2, Namur NE107 (диагностика), Namur NE43 (уровни сигнала).

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО
"ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН"

Юридический адрес: 129110, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, улица Щепкина, дом 47, строение 1, офис V, комната 11
ИНН: 6141021685

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НПО
"ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-ДОН"

Юридический адрес: 129110, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, улица Щепкина, дом 47, строение 1, офис V, комната 11
Телефон: 8 (863) 2037780. E-mail: info@turbo-don.ru
ИНН: 6141021685

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 215-07-23-Д-ВТ от 25.07.2023 года, выданного
Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор"
(Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

Подпись

Подпись

И.В. Михайлов
инициалы, фамилия

М.Н. Бабенков
инициалы, фамилия