

Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь.  
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне  
па паліўу і газыфікацыі "БЕЛШАЛІВАГАЗ"  
Вытворчае рэспубліканскае ўнітарнае  
прадпрыемства "ВІЦЕБСКАБЛГАЗ"  
(УП "ВІЦЕБСКАБЛГАЗ")

в.п. Прадвы. 36 210029, г. Віцебск  
тэл. (0212) 49 36 10, факс 47 00 46  
тэлефайп 157364 "Метан" e-mail: info@oblgas.by  
р/с 301 207 738 0012  
ААТ "ААБ Беларусбанк" МФА 150 801 635



Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь.  
Государственное производственное объединение  
по топливу и газификации "БЕЛТОПГАЗ"  
Производственное республиканское унитарное  
предприятие "ВИТЕБСКОБЛГАЗ"  
(УП "ВИТЕБСКОБЛГАЗ")

ул. Правды, 36 210029, г. Витебск  
тел. (0212) 49 36 10, факс 47 00 46  
телефайп 157364 "Метан" e-mail: info@oblgas.by  
р/с 301 207 738 0012  
ОАО "АСБ Беларусбанк" МФО 150 801 635

22 09 2014 г. № 13/4872  
На \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
НПО «Турбулентность-Дон»

Амуралю И.Б.

Об опытной  
эксплуатации СПУ-3

Уважаемый Игорь Борисович!

На основании ранее достигнутых договоренностей, УП «Витебскоблгаз» провело опытную эксплуатацию поверочной установки СПУ-3 (далее - установка) и сообщает следующее.

Установка полностью соответствует заявленным техническим характеристикам, мобильна в работе и имеет хорошую сходимости результатов измерений при поверке счетчиков.

Однако, для использования её на территории Витебской области и соответственно Республики Беларусь, необходимо разработать и утвердить в Государственном стандарте РБ методику поверки бытовых газовых счетчиков на месте эксплуатации установкой СПУ-3 (пример Российской Федерации - МИ 3400-2013).

Просили бы Вас проработать данный вопрос и сообщить Ваше решение в наш адрес. Положительное решение данного вопроса даст возможность внедрить на нашем предприятии установку СПУ-3 для поверки бытовых газовых счетчиков у населения.

С уважением,  
Первый заместитель  
генерального директора -  
главный инженер

А.А. Озерец

13Шатков474540  
ВП19.09.2014 учет газа

Вашо 7 05 23.09.